

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 43
Управления образования г. Сарапула
427968, г. Сарапул, ул. Калинина, 5 «а»
Тел. 8 (34147) 4-72-17
ИНН 1827014932
КПП 183801001
ОГРН 1021800993290
e-mail:sar-47217@udm.net
От 17.06.2021г.
На № _____ от _____

Главному государственному инспектору
по пожарному надзору
в г. Сарапуле
Сарапульскому, Каракулинскому
Киясовскому, Камбарскому Районам УР

Смаеву С.А.

заведующего МБДОУ д/с № 43
С.И. Чикуровой

Ответ на предписание № 13/33/1/1-3 от 31.05.2021г.

По выявленному нарушению закона, указанном в представлении, сообщая следующее:

№ п/п	Выявленные нарушения	Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений	№ документа, подтверждающего исполнение предписания (копия прилагается)
1.	Отделочные строительные материалы (краска)Б примененные для отделки путей эвакуации людей (отделка пола в лестничных клетках) имеют показатели, превышающие установленные требованиям, фактически: КМ 3;- требуется для пола лестничных клеток – КМ 1.	Предписание выполнено. Отделочные строительные материалы (краска), примененные для отделки путей эвакуации людей (пол) имеют показатель – КМ 1. Сертификат качества имеется.	Копия № 1
2.	Отделочные строительные материалы (краска)Б примененные для отделки путей эвакуации людей (отделка стен в лестничных клетках) имеют показатели, превышающие установленные требованиям, фактически: КМ 1;- требуется для стен лестничных клеток – КМ 0.	Предписание выполнено. Отделочные строительные материалы (краска), примененные для отделки путей эвакуации людей (стены) имеют показатель – КМ 0. Сертификат качества имеется.	Копия № 2
3.	Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел	Предписание выполнено. Нарушения устранены.	Копия № 3

огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.		
--	--	--

Заведующий МБДОУ д/с № 43:



С.И. Чикурова